

Beschlussauszug

**Sitzung des Hauptausschusses des Wasserzweckverbandes Ostangeln vom
21.04.2021**

TOP 4.2. Nachtragsangebot für den Neubau eines PVC-Ringes für manuelle Wasserstands- messungen - Dr. Hempel / Michael Gröhnke

Der Verbandsvorsteher berichtet:

Damit das Lichtlot für die manuelle Wasserstandsmessung ungehindert in den Brunnen eingeführt werden kann musste ein PVC-Ring auf das Brunnenrohr montiert werden.

Die Nettokosten für diesen Ring beliefen sich auf 2.650,00 €.

Da der von der Firma Papenburg gelieferte Ring nicht gepasst hat und bevor dieser wieder zurückgegangen ist, haben die Wasserwerker diesen abgeschliffen und passend gemacht.

Der bearbeitete Ring wurde mit der Firma Papenburg eingebaut.

Beschluss:

Der Auftragsvergabe für das 1. Nachtragsangebot für den Einbau eines PVC-Ringes für manuelle Wasserstandsmessungen im Brunnen V in Höhe von 2.650,00 € durch den Verbandsvorsteher wird zugestimmt.

Abstimmung:

Anzahl der Mitglieder des Gremiums	davon anwe- send	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
7	5	5	0	0

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Steinbergkirche, den 08.04.2024