

Beschlussauszug

**Sitzung des Hauptausschusses des Wasserzweckverbandes Ostangeln vom
21.04.2021**

TOP 4.5. Förderleistung der neuen Brunnenpumpe im Brunnen 5 - Dr. Hempel / Michael Gröhnke

Herr Dr. Peter Hempel und Herr Michael Gröhnke berichten von anfänglichen Problemen mit der Förderleistung der Brunnenpumpe des neuen Brunnen 5.

Nach dem Wechsel eines Rückschlagventils und nach Erneuerung der Rohwasserleitung erreicht die Pumpe eine Förderleistung von 90 m³ pro Stunde. Nach der ursprünglichen Planung sollte eine Leistung von 100 m³ pro Stunde erreicht werden.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Steinbergkirche, den 08.04.2024