

# Beschlussauszug

**Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Esgrus vom 05.09.2023**

---

## **TOP 9. Einwohnerfragestunde und Jugendfragestunde**

Es liegen folgende Anfragen vor:

Eine Gemeindevertreterin schlägt vor, dass ein Weihnachtsstern angeschafft werden soll, der an der Sirene vom Feuerwehrgerätehaus angebracht wird. In der Zeit vom 01.12. – 24.12. würde dieser dann den Strom des Feuerwehrgerätehauses nutzen, damit dieser beleuchtet werden kann.

Zudem berichtet sie, dass auf dem Bolzplatz in Brunsholm ein Netz für das zweite Tor fehlt.

Der Wehrführer Ralf Kurztusch merkt den Zustand des Löschteiches an, der sich an der Grenze zu Sterup befindet. Dieser ist nicht gepflegt und dadurch von der Feuerwehr nicht nutzbar. Der nächste Hydrant ist zudem zu weit entfernt.

Außerdem verweist er darauf, dass das Wasserwerk in Wippendorf technisch nicht die erforderliche Wassermenge für Löscharbeiten liefern kann. Der Differenzbedarf kann über einen Schieber des Netzes des WBV Mittelangeln gedeckt werden. Aktuell ist der Betrieb des Schiebers nicht gewährleistet.

---

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Steinbergkirche, den 03.04.2024