

Beschlussauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Steinbergkirche vom

16.07.2024

TOP 10. Erweiterung der Kita Siebenstern um weitere Rauchmelder

Vorlage: 2024-14GV-362

Die Kita Steinbergkirche ist mit einer eigenständigen Brandmeldeanlage für den hausinternen Alarm ausgestattet. Es werden durch Rauch-/ Druckknopfmelder jedoch lediglich die Flure überwacht.

Bei einer Evakuierungsübung der Freiwilligen Feuerwehr Steinbergkirche in der Kindertagesstätte wurde ebenfalls eine Überprüfung der überwachten Räume vorgenommen. Daher wurde im Anschluss der Wunsch einer Erweiterung der Anlage an den Bürgermeister gestellt, um auch die Gruppenräume/ Schlafräume mit in die Überwachung einzubeziehen.

Die Grundschule und die Kita sind mit unterschiedlichen Brandmeldeanlagen ausgestattet, die nur eine Alarmierung des jeweiligen Gebäudeteils zulassen. Durch die baulich miteinander verbundenen Gebäudeteile ist eine komplette Alarmierung jedoch empfehlenswert. Eine Kommunikation der beiden bestehenden Systeme ist nicht möglich.

Die Grundschule ist mit Funkvernetzten Rauch- und Druckknopfmeldern ausgestattet. Dieses System kann ohne weiteres in der Kita verbaut werden. Somit wäre eine gemeinsame Alarmierung der Schule und Kita im Alarmfall möglich. Die Erweiterung der bestehenden Anlage in die zusätzlich gewünschten Räume der Kita und die Erweiterung in die Grundschule würde deutlich höhere Kosten verursachen.

Bei einer Begehung mit der Ludwig Brandschutz GmbH aus Süderbrarup, wurde der Bedarf an notwendigen Meldern aufgenommen. Die Kosten laut angefügten Angeboten betragen 5.478,62 €.

Beschluss:

Die Gemeinde Steinbergkirche stimmt der außerplanmäßigen Ausgabe zu. Die Gemeinde beschließt, die Kita mit den Rauchmeldern gemäß der Angebote, der Ludwig Brandschutz GmbH auszustatten.

Abstimmung:

Anzahl der Mitglieder des Gremiums	davon anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
17	14	14	0	0

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Steinbergkirche, den 19.12.2024