

Betreff
**Beratung und Beschluss über Sanierungsmaßnahmen am
Nachklärbecken auf der Kläranlage in Flintholm**

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung	<i>Datum</i> 16.11.2015
<i>Sachbearbeitung:</i> Ralf Porath	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Flintholm (Beratung und Beschluss)	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i> Ö
---	-----------------------	--------------------

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Flintholm beschließt die Sanierung des Nachklärbeckens im Jahre 2016 durchzuführen.
Es werden für diese Maßnahmen Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 € im Haushalt 2016 bereit gestellt.

Die Ausschreibung wird durch das Bauamt des Amtes Geltinger Bucht vorbereitet.
Der Verbandsvorsteher wird ermächtigt den Auftrag zur Sanierung im Rahmen der bereitstehenden Haushaltsmittel an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Sachverhalt:

Die Kläranlage Flintholm und hiermit auch das Nachklärbecken sind seit 1975 in Betrieb. Mittlerweile kann man im Bereich des Nachklärbeckens Betonschäden erkennen. Die Überlaufkante ist auch schon an einigen Stellen beschädigt und müsste erneuert werden. Nach den Gesprächen mit Fachunternehmen durch Frau Pahl, Bautechnikerin und Herrn Drews, Klärwärter ergeben sich mögliche Lösungsansätze.

Variante 1

Einbau einer Edelstahleinfassung incl. Überlaufkante. Es liegt ein Kostenangebot hierzu vor. Die Kosten würden sich auf rd. 6.500,00 € belaufen. Zusätzliche Kosten können hier noch für sicheren Einbau entstehen (Gerüst?).

Variante 2

Ausbesserung der Betonflächen. Auch hierfür ist bereits ein Angebot eingeholt worden. Die Kosten belaufen sich hier einschl. der notwendigen Einrüstung auf rd. 16.000,00 € (davon rd. 5.500,00 € Kosten für die Einrüstung).

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen vorhanden Ja: Nein:
Betroffenes Produktkonto: 19 1 538100 521100
Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA / Jahr: Berücksichtigung im Haushaltsansatz 2016

Noch zur Verfügung stehende Mittel:

Anlagen:

-